

Luftfilter LVGlas ePM₁ 60 %

Utfärdat till

Lindbergs Ventilation AB

Väst kustvägen 400, 254 77 Fleninge, Sverige

tillverkningsställe

Samma som ovan

Produktnamn och produktbeskrivning

Luftfilter LVGlas, ePM₁ 60 %, påsfilter med metall-, plast- eller träram för filtrering av luft i luftbehandlingsinstallationer.

Filterklass: ISO ePM₁ 60 %

Filtermedia: Glasfiber

M=Metallram, P=Plastram, T=Träram

Luftfilter med metallram (60 st), artikelnummer:

700150M08	700150M10	700150M12	700163M08	700163M10	700163M12
702250M08	702250M10	702250M12	702263M08	702263M10	702263M12
705150M08	705150M10	705150M12	705163M08	705163M10	705163M12
702650M08	702650M10	702650M12	702663M08	702663M10	702663M12
700350M08	700350M08	700350M10	700363M06	700363M08	700363M10
702150M08	702150M08	702150M10	702163M06	702163M08	702163M10
710550M08	710550M08	710550M10	710563M06	710563M08	710563M10
700250M04	700250M05	700250M06	700263M04	700263M05	700263M06
702050M04	702050M05	702050M06	702063M04	702063M05	702063M06
700550M04	700550M05	700550M06	700563M04	700563M05	700563M06

Luftfilter med plastram (60 st), artikelnummer:

700150P08	700150P10	700150P12	700163P08	700163P10	700163P12
702250P08	702250P10	702250P12	702263P08	702263P10	702263P12
705150P08	705150P10	705150P12	705163P08	705163P10	705163P12
702650P08	702650P10	702650P12	702663P08	702663P10	702663P12
700350P08	700350P08	700350P10	700363P06	700363P08	700363P10
702150P08	702150P08	702150P10	702163P06	702163P08	702163P10
710550P08	710550P08	710550P10	710563P06	710563P08	710563P10
700250P04	700250P05	700250P06	700263P04	700263P05	700263P06
702050P04	702050P05	702050P06	702063P04	702063P05	702063P06
700550P04	700550P05	700550P06	700563P04	700563P05	700563P06

Certifikat SC0785-18 | 2025-03-25

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 50115 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1201841

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.

Sida 1 (3)

Luftfilter med träram (60 st), artikelnummer:

700150T08	700150T10	700150T12	700163T08	700163T10	700163T12
702250T08	702250T10	702250T12	702263T08	702263T10	702263T12
705150T08	705150T10	705150T12	705163T08	705163T10	705163T12
702650T08	702650T10	702650T12	702663T08	702663T10	702663T12
700350T08	700350T08	700350T10	700363T06	700363T08	700363T10
702150T08	702150T08	702150T10	702163T06	702163T08	702163T10
710550T08	710550T08	710550T10	710563T06	710563T08	710563T10
700250T04	700250T05	700250T06	700263T04	700263T05	700263T06
702050T04	702050T05	702050T06	702063T04	702063T05	702063T06
700550T04	700550T05	700550T06	700563T04	700563T05	700563T06

Avsedd användning

Filtrering av till- och/eller frånluft i ventilationssystem.

Godkännande

Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Material 6:11

Egenskaper hos luft som tillförts rum 6:22

Produkterna har även bedömts mot kraven enligt certifieringsregel CR055 och uppfyller dessa krav.

Tillhörande handlingar

Drift & Skötselinstruktion Påsfilter, daterat 2025-03-21.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-07-0254, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik försees med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare/Distributör

Tillverkningsställe

Produktens typbeteckning

Löpande tillverkningsnummer/datum

Certifikatnummer

Egenskaper

P-märke

Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Lindbergs Ventilation AB

Fleninge

artikelnummer, modellnamn, mått

streckkod

SC0785-18

ePM₁ 60 %



RISE

Certifikat SC0785-18 | 2025-03-25

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Bedömningsunderlag

Rapport 1259585-02A, 1219644-01A och 1296954-01A från RISE.
Produktbeskrivning Lindbergs Ventilation ePM1 60, daterad 2025-01-15.

Giltighet

Detta certifikat är giltigt längst till och med 2030-03-24. Detta certifikats giltighet kan verifieras på RISE hemsida. Denna utgåva av certifikatet ersätter tidigare utgåvor.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric