

Damixa Concealed, ettgrepps tvättställsblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Denmark ApS

Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV, Danmark

Produktbeskrivning

Damixa Concealed inbyggnadsblandare för tvättställ. Inbyggnadsblandaren består av blandare och frontkit. Blandaren har kallstart, omställbar flödesbegränsning och temperaturspär. Vid montering i vägg ska tvättställsblandaren monteras i Damixa inbyggnadsbox med typgodkännande SC0527-18

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt- och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Damixa Concealed ettgrepps inbyggnadsblandare, artikelnummer 47047--00 och 275250.

Damixa Concealed ettgrepps inbyggnadsblandare, artikelnummer 47048--00.

Damixa Concealed ettgrepps inbyggnadsblandare, artikelnummer 47049--00 och 275230.

Damixa Concealed frontkit för ettgrepps inbyggnadsblandare, artikelnummer 14616--00, 14625--00, 14626--00, 74616--00, 74625--00, 74626--00, 91616--25 och 91626--25.

Position 6 och 7 (--) i artikelnumret beskriver färg.

Mora INXX frontkit för ettgrepps inbyggnadsblandare, artikelnummer 275210.xx, 275215.xx.

Position 7 och 8 (xx) i artikelnumret beskriver färg.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

Tappvatten

Utformning

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd

6:623, 1:a meningen

6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning 2029500, daterad 2022-10-19 Rev.000.
Installationsanvisning 2029600, daterad 2023-11-23 Rev.002.
Installationsanvisning 2030000, daterad 2023-02-03 Rev.002.
Installationsanvisning 2030500, daterad 2023-11-23 Rev.002.
Skötselanvisning 12676.00, daterad 2025-01-24.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollanvisning: Ref nr. CR074 daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkras som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
FM Mattsson Denmark ApS och tillverkningsenhet 912350

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Innehavare*	Damixa
Produktens typbeteckning	enligt handelsnamn
Löpande tillverkningsdatum	date
Typgodkännandets nummer	C900755
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 1134173-C, 1134173-D, 185712-B och 8P04255A från RISE
Rapport 2025:00233 från Sintef
Rapport EUFI29-25000276-T1 från Eurofins

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2023-12-31.

Typgodkännande C900755 | 2025-04-01

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Giltighet

Giltigt till och med 2027-11-20.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric