

A-press presskoppling (LBP) med M-profil i elförzinkat stål

Innehavare/Utfärdat för

Ahlsell AB

Årstaängsvägen 11, 117 43 Stockholm

Organisationsnummer: SE556012-9206

Tel: 08-685 70 00, E-post: info@ahlsell.se , Hemsida: www.ahlsell.se

Produktbeskrivning

A-press presskopplingar med M-profil tillverkade av elförzinkat stål i följande dimensioner: 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76, 88, 9 och 108 mm. Kopplingarna har o-ringar av EPDM och är utformade för att läcka i opressat tillstånd.

Presskopplingen monteras på elförzinkat stålrör och pressas med verktyg som godkänts av typgodkännandets innehavare. Presskopplingar i dimension 12-54 mm har röd pressindikator.

Avsedd användning

Presskopplingar avsedda att användas för sammanfogning av elförzinkade stålrör i slutna värmesystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunal anläggning. Vattentemperaturen får inte överstiga 95°C, maximalt drifttryck är 1,0 MPa.

Handelsnamn

A-press presssystem med M-profil i elförzinkat stål med LBP-funktion.

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 7 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis.

Tillhörande handlingar

Pressmuffsystem elförzinkad M, daterad 2021-04-08, 4 sidor.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-21-0037. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande C900365 | 2021-04-12


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

138007

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Akkred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Tillverkningsenhet 90350.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning.

Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Förpackning märks med:

Innehavare
Produktsens typbeteckning
Dimension
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och kontrollorgan

Ahlsell
enligt handelsnamn
dimension
C900365

†
1002
RISE

Produkt märks med:

Produktmaterial (elförzinkat stål)
Boverkets inregistrerade varumärke
Dimension
Batch-nummer

C
†
dimension
nummer

Bedömningsunderlag

Rapport 120003833 och 220005268-1 från MPA NRW.
Rapport 443356-B och 296086 från DTI.

Kommentarer

Kopplingarna uppfyller relevanta krav enligt NKB 12 samt läckageindikering för opressad koppling enligt DVGW W 534 12.14.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2026-04-11.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggsproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.