

BILTEMA, ettgrepps köksblandare 86-5502 och 86-5503

Innehavare/Utfärdat för

Biltema Nordic Services

Garnisonsgatan 26, 2tr, 25466 Helsingborg. Sverige

Organisationsnummer: 556672-2822

Tel: 042-600 45 00. E-post: bns.quality@biltema.com , Hemsida: www.biltema.com

Produktbeskrivning

BILTEMA ettgrepps köksblandare 86-5602 och 86-5603 tillverkas av rostfritt stål, blandarna levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutning. 86-5602 är utrustad med omkastare och anslutning för diskmaskin. Utloppspiparnas svängbarhet är 360°.

Avsedd användning

Ettgrepps köksblandare för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Köksblandare med diskmaskinsanslutning, artikelnummer 86-5502.

Köksblandare, artikelnummer 86-5503.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd

Tappvatten

6:623, 1:a meningen

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning 86-5502, daterad 2021-04-23.

Monteringsanvisning 86-5503, daterad 2021-04-23.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-09-0056, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande SC0963-15| 2021-05-14

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

148438

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
BILTEMA, Helsingborg samt tillverkningsenhet 93942.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

Blandare märks med:

Innehavare
Tillverkningsenhet
Artikelnummer
Tillverkningsår/vecka

BILTEMA
93942
86-5502 eller 86-5503
år/vecka

Förpackning märks med:

Innehavare
Artikelnummer
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifierings- och Kontrollorgan

BILTEMA
86-5502 eller 86-5503
SC0863-15
†
1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter 5P02038, 5P02038-01 och 5P02038-02 från SP.
Rapport P901646-16B från RISE.

Kommentarer

Blandaren har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandaren hänförs till grupp 1.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2016-05-13, med giltighetstid t.o.m. 2021-05-13.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2026-05-09.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ronald Green