

Väggpanel Isolamin 33CL80P

Innehavare/Utfärdat för

Isolamin Sweden AB

Industrivägen 5, 956 32 Överkalix, Sverige

Produktbeskrivning

Väggpanel Isolamin 33CL80P, sandwichelement av stenull med nominell densitet 170 kg/m³ täckt med 0,7 mm stålplåt på båda sidor, max. vägghöjd 4,8 m, brandteknisk klass EI 60.

Panelens tjocklek är 80 mm och maximal bredd är 600 mm. Plåten på panelens ena sida är perforerad (perforeringsgrad 24%).

Avsedd användning

Brandavskiljande vägg i byggnader.

Handelsnamn

Isolamin 33CL80P

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):
Brandmotstånd klass EI 60* 5:231

* Vid vägghöjder över 3,0 m ska monteringen utföras enligt anvisningarna i utlåtande nr. 6P00926 från SP.

Tillhörande handlingar

Ritning nr	senast daterad
38x-0003	211111
48X-0005	211111
48X-0006	211111

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-16-0342 daterad 2016-08-23, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Isolamin Sweden AB, Industrivägen 5, Överkalix, Sverige

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererat kolli och omfattar:

Innehavare
Tillverkningsställe
Produkts typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Isolamin Sweden AB
Överkalix
33CL80P
nr/datum*
SC0737-16
†
1002
RISE

* Anges på kollikort som följer med varje kolli.

Tillhörande handlingar märks med Boverkets inregistrerade varumärke (†), typgodkännandebevisets nummer (SC0737-16), brandteknisk klass (EI 60) och RISE ackrediteringsnummer som certifieringsorgan (RISE 1002).

Bedömningsunderlag

Rapport nr. 99R13227B och utlåtande nr. 6P00926 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

I panelerna ingående stenullsisolering förutsätts uppfylla kraven för brandteknisk klass A1 eller A2-s1,d0 enligt EN 13501-1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2016-09-28.

Giltighet

Giltigt till och med 2026-12-01.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Martin Tillander