

Cirkulärt kanalsystem

Innehavare/Utfärdat för

EIROPLASTS SIA

32/6 Granita Street, LV-2119 Acone, Lettland

Produktbeskrivning

Ventilationssystem bestående av cirkulära spiralfalsade kanaler och kanaldetaljer. Kanaler och kanaldetaljer tillverkade av metalliserad stålplåt enligt nedan:

Varmförzinkad stålplåt med beteckning DX51D + Z275 enligt SS-EN 10346:2015. Ytbeläggning med Z275 uppfyller korrosivitetsklass C3 enligt AMA VVS & Kyla 2019 och SS-EN ISO 12944-2:2017. Kanaldetaljerna är försedda med tätningsringar av EPDM-gummi.

Dimensioner: Typgodkännandet omfattar dimensioner $\varnothing$ 80-315 mm enligt dimensionsstandard SS-EN 1506:2007. Godstjocklek 0,45 – 0,50 mm.

Upphängning/pendelavstånd: Maximalt avstånd mellan två upphängningspunkter är 3000 mm för oisolerad kanal respektive 2000 mm för isolerad kanal, största avstånd från upphängningspunkt till skarv är 500 mm.

Täthetsklass D enligt SS-EN 12237:2003.

Avsedd användning

Ventilationskanaler med krav på täthetsklass D enligt SS-EN 12237:2003 för distribution av luft i byggnader.

Handelsnamn

EUROPLAST

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 och 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Luftbehandlingsinstallationer, allmänt*	5:526
Material	6:11
Mikroorganismer	6:24
Ventilation	6:25
Installationer	6:254
Täthet**	6:255

* Material kanaler klass A2-s1,d0. Packningar har inget krav (klass F).

** Kanaler och kanaldetaljer uppfyller täthetsklass D (2000 Pa) enligt SS-EN 12237:2003 samt AMA VVS & Kyla 2019, figur AMA Q/1.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning daterad 25.04.2022.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-21-0152 daterad 2021-11-18, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

SIA "EIROPLASTS", 32/6 Granite Street, LV-2119 Acone, Lettland

Märkning

Produkterna skall vid fabrik försees med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare
Tillverkningsställe

Produktens typbeteckning
Datum
Typgodkännandets nummer
Täthetsklass
Dimension ø mm
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

SIA EIROPLASTS
32/6 Granita Street, LV-2119, Acone,
Lettland
EUROPLAST
datum
C900551
D
x mm
✚
1002
RISE

Bedömningsunderlag

Provningsrapport P112392B och besiktningsrapport P112392A från RISE.

Kommentarer

Produkterna är testade enligt SS-EN 12237:2003 med rubriken: "Luftbehandling – Ventilationskanaler – Hållfasthet och läckage hos cirkulära kanaler av stålplåt". Kanalerna uppfyller täthetsklass D (2000 Pa övertryck och -750 Pa undertryck). Ytbekägning Z275 uppfyller korrosivitetsklass C3 enligt AMA VVS & Kyla 2019.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Giltighet

Giltigt till och med 2027-05-02.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A blue ink signature of Stefan Coric, written in a cursive style.

Stefan Coric