

Slagdörrsautomatik FAAC 950N2

Innehavare/Utfärdat för

FAAC Nordic AB

Box 125, 284 22 Perstorp, Sverige

Produktbeskrivning

Slagdörröppnare FAAC 950N2 används tillsammans med länkdell och arm av stål enligt artikelnummer 008458. Kåpan är gjord av aluminium. Slagdörröppnarens dörrautomatik manövreras med kontakt eller impulsgivare.

Avsedd användning

Kvarhålla dörrblad i stängt läge vid brand. Alternativ till lås med fallkolv för typgodkända dörrar som är provade utan lås med fallkolv, gäller för brandteknisk klass E 30, A 30 och EI 30.

Handelsnamn

FAAC 950N2

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass E 30, A 30, EI 30 ¹⁾	5:231
Dörrstängare klass C5	5:254
Dörrar (manuell öppning) ²⁾	5:335

¹⁾ Gäller endast i kombination med slagdörrar som är provade och typgodkända utan lås med fallkolv i avsedd brandteknisk klass.

²⁾ Högsta öppningskraft vid utrymning, se Kontroll nedan.

Tillhörande handlingar

Bruksanvisning FAAC 950N2, 5322191, revC

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Kontrollrutiner FAAC 950N2 daterad 2022-07-12, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Dessutom ska kontrolleras att tillhållarkraften vid dörrbladets framkant är minst 62 N och högst 150 N.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

FAAC Nordic AB, Perstorp, Sverige

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare/Distributör
Tillverkningsställe
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

FAAC Nordic AB, Perstorp
FAAC S.p.A, Zola Predosa, Italy
FAAC 950N2
nr
0306/04
✚
1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter nr. P403726 och 6P07875 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning FAAC 950N2", daterad 2019-10-16.

Kommentarer

Erforderlig förstärkning av dörrbladen framgår av typgodkännandebevisen för respektive dörr.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2019-10-16.

Giltighet

Giltigt till och med 2027-07-12.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Martin Tillander