

Glasparti RF 5005 EI60

Innehavare/Utfärdat för

Rollform AS

Heiasvingen 66, 1900 Fetsund, Norge

Produktbeskrivning

Glasparti RF 5005 EI60, glasat väggparti med stomme av trä. Max. storlek för enskild sektion är $B \times H = 1\,500 \times 3\,000$ mm, alternativt $B \times H = 1\,650 \times 2\,720$ mm eller $B \times H = 1\,800 \times 2\,400$ mm. Max. storlek för enskild glastruta är $3,45\text{ m}^2$. Glaset utgörs av 23 mm Pyrostop 60-101. Brandteknisk klass EI 60.

För utökning av breddmättet kan flera sektioner byggas ihop.

Avsedd användning

Brandavskiljande väggpartier för invändig användning i byggnader.

Handelsnamn

Glassfelt RF 5005 EI60

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandmotstånd klass EI 60

5:231

Tillhörande handlingar

Monteringshandboken E30, EI30, EI60 glasfält, beteckning RF 1001, daterad 2021-10-12.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Kontrollanvisning för glasade partier av trä daterad 2022-09-13, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Rollform AS, Heiasvingen 66, 1900 Fetsund, Norge

Märkning

Produkterna skall vid fabrik försees med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett placerad på karmen på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare
Tillverkningsställe
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Typgodkännandets nummer
Brandmotstånd klass
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Rollform AS
Fetsund
Glassfelt RF 5005
nr/datum
C900523
EI 60

1002
RISE

Bedömningsunderlag

Klassifikationsrapport 5P04245 och provningsrapport 4P02286 från SP.

Ritningar enligt klassifikationsrapport 5P04245 daterad 2015-05-05.

Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Giltighet

Giltigt till och med 2027-12-21.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric