

Brandtätningssystem FIRE FOAM 2-K

Innehavare/Utfärdat för

FireSeal AB

Box 7091, 164 07 Kista, Sverige

Produktbeskrivning

FIRE FOAM 2-K, brandtätningssystem för genomföringar med stålrör. Brandtätningssystemet består av ett tvåkomponent polyuretanskum FIRE FOAM 2-K samt rörisolering av mineralullsnätmatta. Brandmotstånd klass EI 60-EI 90.

Avsedd användning

Brandtätningssystem för tätning av genomföringar med stålrör i brandavskiljande massiva byggnadsdelar av betong, lättbetong, tegel eller motsvarande samt i lättväggar (gipsväggar) inomhus.

Handelsnamn

FIRE FOAM 2-K

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):
Brandmotstånd klass EI 60-EI 90* 5:231

* Utförandet i de olika brandmotståndsklasserna framgår av tillhörande handlingar.

Tillhörande handlingar

FIRE FOAM 2-K, Information och installationsanvisning FS-TP1901-02 Rev.1 daterad 2022-06-21.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-19-0010 daterad 2019-01-22, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande distributionsställe:

Bergman & Beving Logistic AB, Vistaforsvägen 4, 523 85 Ulricehamn, Sverige

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad flaska och omfattar:

Innehavare
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

FireSeal AB, Kista
FIRE FOAM 2-K
nr
0250/97

1002
RISE

Färdiga genomföringar ska märkas med etikett innehållande uppgift om:

Innehavare
Produktens typbeteckning
Brandteknisk klass
Typgodkännandets nummer

FireSeal AB
FIRE FOAM 2-K
t.ex. EI 90
0250/97

Bedömningsunderlag

Klassifikationsrapport 103085.04C-Issue 2 från SINTEF och rapport 6P09212 från SP.

Kommentarer

I systemet ingående rörisolering förutsätts ha lägsta densitet 80 kg/m³ samt uppfylla kraven för klass A1 enligt EN 13501-1 samt vara tillverkningskontrollerad.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Giltighet

Giltigt till och med 2027-11-06.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric