

Luxor Spa, Flexibel kopplingsledning (PEX-C)

Innehavare/Utfärdat för

Luxor Spa

Via Zanardelli, 88, 25013 Carpenedolo (Bs), Italien.

Produktbeskrivning

Flexibel kopplingsledning av PEX-C med yttre omflätning av rostfritt stål. Kopplingsledningen tillverkas i DN 6 och har fabriksmonterade kopplingar av förnicklad mässing. Kopplingar finns för anslutning med överfallsmutter i dimensioner 3/8" och 1/2" och utvändiga gänga i dimensioner 3/8", 1/2", M8x1 och M10x1.

Avsedd användning

Kopplingsledning för tappställen för varmt och kallt tappvatten samt för disk- och tvättmaskin inom fastighet där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 90 °C eller kontinuerligt inte överstiger 70 °C.

Handelsnamn

LUXOR

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten
Utformning

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning, TP SERIE daterad 2022-10-12.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Appendix A daterat 2021-02-09 till kontrollavtal 75. Kontrollorgan: DTI

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Luxor Spa, Montichiari (BS), Italien.

Typgodkännande SC0388-11 | 2023-01-23

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1114904

(6P01687)

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Akkred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Kopplingsledning märks med:

Tillverkare
Tillverkningsår
Max tryck
Max driftstemperatur
Dimension

LUX
år
PN 10
70°C
dimension

Förpackning märks med:

Innehavare
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Typgodkännandets nummer
Dimension
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan
Kontrollorgan

Luxor
handelsnamn
datum
SC0388-11
dimension
1002
RISE
DTI

Bedömningsunderlag

Rapport 141100987-014 från KIWA.
Rapporter 804775-2, 883407-2, 956695-2 och 979993-2 från DTI.
Rapporter KR 211/20 och MO 234/19 från TZW.

Kommentarer

Godkännande gäller under förutsättning att:

- Kopplingsledningen i hela sin längd är beläget inom ett och samma rum.
- Kopplingsledningen har en maximal längd på 2,0 meter.
- Avstängningsventil monteras lätt åtkomlig i samma rum före kopplingsledning.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2017-10-03, med giltighetstid t.o.m. 2022-10-02.

Giltighet

Giltigt till och med 2028-01-22.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric