

M.R.G. EPX, Flexibel kopplingsledning

Innehavare/Utfärdat för

M.R.G. S.r.l.

Via per Baraggia 1, 28024 Gozzano (NO), Italien

Produktbeskrivning

M.R.G EPX DN6 och DN8 är en flexibel kopplingsledning som består av inre rör av soft PE-X och yttre omflätning av rostfritt stål. Kopplingsledningen har fabriksmonterade anslutningskopplingar av mässing CW617N i följande dimensioner:

Överfallsmutter (rak eller vinklad): 3/8", 1/2" och 3/4".

Utvändig gänga: 3/8", 1/2", M8x1 mm och M10x1 mm.

Avsedd användning

Kopplingsledning för tappställen för varmt och kallt vatten samt för disk- och tvättmaskin inom fastighet där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 70°C.

Handelsnamn

M.R.G. EPX.

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Installationsanvisning flexibel kopplingsledning, daterad 2013-02-06.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Appendix daterat 2018-04-11 till kontrollavtal ND-05 ver.3, Kontrollorgan: Kiwa.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
M.R.G. S.r.l. Via per Baraggia 1, 28024 Gozzano, Italien.

Typgodkännande SC0057-13 | 2023-01-24

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1144983

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Produkt är märkt med:

Innehavare
Löpande tillverkningsnummer
Dimension
Max temperatur
Max tryck
Boverkets inregistrerade varumärke

M.R.G.
ÅÅMM
DN6/DN8
70°C
10 bar
T

Emballage är märkt med:

Innehavare
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan
Kontrollorgan

M.R.G.
EPX
SC0057-13
T
1002
RISE
Kiwa

Bedömningsunderlag

Rapport HW-1002DN0160 från DVGW.
Rapport 21-00931-01 från TecEurolab.
Rapport 465781 från DTI.
Rapporter 160200935_A12806-TR-Rev0, 160200935_A12728-TR-rev0, 160200935_A12022-Rev0, daterad 2017-12-14 från Kiwa.

Kommentarer

Godkännande gäller under förutsättning att:

- Kopplingsledningen i hela sin längd är beläget inom ett och samma rum.
- Kopplingsledningen har en maximal längd på 2,0 meter.
- Avstängningsventil monteras lätt åtkomlig i samma rum före kopplingsledning.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2018-02-09.

Giltighet

Giltigt till och med 2028-01-23.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric