

TA STK, retur och avstängningsventil

Innehavare/Utfärdat för

IMI International Sp. z o.o.

Olewin 50A, PL-32-300 Olkusz, Polen

Produktbeskrivning

TA STK retur och avstängningsventil har gemensam kägla för injustering av flöde och avstängning. Ventilerna har invändig rörgänga för anslutning i dimension DN15 eller DN20. Ventilens vattenberörda delar är tillverkade av typgodkänd avzinkningshärdig mässingslegering, AMETAL C.

Avsedd användning

Injusterings- och avstängningsventil för varmt och kallt tappvatten. Högsta tillåtna drifttryck är 16 bar (1,6 MPa) och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95° C eller kontinuerligt inte överstiger 70° C.

Handelsnamn

TA STK.

Godkännande

Installationer för tappvatten
Utformning

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd.
6:625, 1:a och 4:e stycket.

Tillhörande handlingar

Datablad STK, daterad 2014-10.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Certifieringsregel CR 074 daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
IMI International Sp. z o.o., Polen.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text/etikett/ på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

Produkten är märkt:

Fabrikat

Dimension

Avzinkningshårdighet

TA TRIM

dimension

TA STK samt Kv-värden

Förpackningen är märkt:

Innehavare

Produktens typbeteckning

Operatörsnummer + datum

Typgodkännandets nummer

Dimension

Boverkets inregistrerade varumärke

RISE ackrediteringsnummer

Certifierings- och kontrollorgan

IMI

TA STK

nr + datum

0811/74

DN XX

T

1002

RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter 5F013264A, 92E30443, PX00924-12C och 91E30184 från SP.

Rapporter PX00924-18C och 3P00771-17A från RISE.

Kommentarer

Ventilen är godkända i enlighet med NKB 13.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Test enligt NKB 13 är utfört på tre exemplar för att verifiera migration av nickel, resultat < 80 µg.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2018-05-03.

Giltighet

Giltigt till och med 2028-05-02.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric