

PAROC brandskyddslösningar för rör genomföringar

Innehavare/Utfärdat för

Paroc AB

541 86, Skövde, Sverige

Organisationsnummer/VAT nummer: 556036-3763

Tel: +46 (0)500 469 000

E-post: paroc.se@paroc.com, Hemsida: www.paroc.se

Produktbeskrivning

PAROC brandskyddslösningar för rör genomföringar är en prefabricerad isolering av stenuall belagd med armerad aluminiumfolie för rör av koppar, järn, stål, rostfritt samt olika typer av kompositrör så som PP, PE, PB, PP-AL-PP och PE-AL-PE. Invändig dimension Ø 10 – 219 mm, isolertjocklekar 20, 30, 40, 50, 80 och 100 mm, längd 1200 mm.

Avsedd användning

PAROC brandskyddslösningar (system) för rör genomföringar samt värme-, kyl- och kondensisolering av rör i byggnader.

Handelsnamn

PAROC Hvac Section AluCoat T och PAROC Hvac Combi AluCoat T

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 och 6 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 15 – EI 120

5:231

Värme- och kylinstallationer

9:51

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisningar Paroc Hvac Section AluCoat T, daterad 2020-11-24.

Kontroll

PAROC Hvac Section AluCoat T och PAROC Hvac Combi AluCoat T kontrolleras enligt krav för CE-märkning enligt EN 14303:2009+A1:2013, punkt 7.3 samt EN 13172:2008, Annex B och C.

Vid byggherrens kontroll/Vid mottagningskontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande SC0683-15 | 2020-12-02

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige


Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16220



19106



Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Märkning

Produkterna PAROC Hvac Section AluCoat T och PAROC Hvac Combi AluCoat T märks enligt regler för CE-märkning. Tillhörande handlingar skall förses med Boverkets inregistrerade varumärke (†), typgodkännandebevisets nummer (SC0683-15), typgodkända egenskaper och RISE ackrediteringsnummer som certifieringsorgan (RISE 1002).

Bedömningsunderlag

Rapporter Nr. 3689/890/13, Nr. 3345/235/14, Nr. 3688/889/13, Nr. 3072/072/13, Nr. 3249/471/14, Nr. 3189/079/14 och Nr. 3103.812.14 från MPA iBMB.

Kommentarer

Provningar utförda enligt EN 1366-3:2009.

Detta godkännande ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2016-11-21.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-12-01.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Martin Tillander