

Branddörr F-S-SA GRP

Innehavare/Utfärdat för

Dortek AB

Box 1510, 271 00 Ystad, Sverige

Produktbeskrivning

Branddörr F-S-SA GRP, enkeldörr av glasfiberarmerad plast med isolering av vermikulit, med eller utan glasruta, karm av rostfritt stål eller glasfiberarmerad plast, max. dörrstorlek B×H 10×21M. Brandteknisk klass EI 45/E 60.

Glasrutan är uppbyggd av 6 mm härdat glas på vardera sida om 5 mm Firelite brandskyddsglas, max. storlek glasöppning B×H 400×600 mm. Dörren är försedd med mekanisk tätningströskel betecknad Planet FT-FH+RD/48dB eller Lorient 8010 SI, alternativt öppen springa i underkant på max. 5 mm. Dörren ska vara försedd med lås med fallkolv som inte är uppreglingsbar och som griper in i slutblecket minst 10 mm. Materialet i fallkolven och de delar som påverkar denna ska vara av stål eller en legering med smältpunkt högre än 850°C.

Dörren kan kompletteras med dörrstängare och Roca karmöverföring.

Avsedd användning

Brandavskiljande innerdörr i byggnader.

Handelsnamn

Branddörr F-S-SA GRP

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandreaktion klass F enligt EN 13501-1	5:231
Brandteknisk klass EI 45*/E 60*	5:231
Brandteknisk klass E 60**	5:231

* Gäller dörr utan glasruta.

** Gäller dörr med glasruta.

Tillhörande handlingar

Dortek Installationsmanual för montage i rostfri karm, version 2 daterad 2021-01-10.

Dortek Installationsmanual för montage i glasfiberkarm, version 2 daterad 2021-01-10.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-17-0182 daterad 2020-09-14, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkring som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Dortek AB, Södra Dragongatan 26 B, Ystad, Sverige

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett på varje levererad dörr och omfattar:

Innehavare	Dortek AB
Tillverkningsställe	Ystad
Produktens typbeteckning	F-S-SA GRP
Löpande tillverkningsnummer/-datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	SC0291-18
Brandteknisk klass	t.ex. EI 45
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter nr. 190569 från Exova, England och nr. 12-V-049 från Efectis, Frankrike.

Ritningar enligt ritningsförteckning daterad 2018-10-17.

Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2018-10-17.

Giltighet

Giltigt till och med 2028-06-20.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggsäkerhetsförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric