

ND NTech Villa Vädringslucka EI30

Innehavare/Utfärdat för

NorDan AS

Stationsveien 7, NO-4460 Moi, Norge

Produktbeskrivning

Fast karm av trä med brandelement. Max karmyttermått, bredd 588 mm och höjd 1588 mm.

Avsedd användning

Vädringslucka för användning i byggnaders klimatskal.

Handelsnamn

ND NTech Villa Vädringslucka EI30

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandmotstånd EI 30

5:231

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning för certifierade brandfönster, daterad 2019-06-28.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Control Plan no 1191135 daterad 2024-09-12, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkras som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

NorDan Sp. z o.o., ul. Fabryczna 16, Wolsztyn, Polen



Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett/text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare
Tillverkningsställe
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Kontrollorgan

NorDan AS
NorDan Sp. z o.o., Wolsztyn
ND NTech Villa Vädringslucka
år och vecka
SC0244-19
1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter LBO-550/14E och LBO-550-K/14E från GRYFITLAB.

Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2019-09-17.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-09-12.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric