

Glasparti Fast Karm EI60

Innehavare/Utfärdat för

NorDan AS

Stationsveien 7, NO-4460 Moi, Norge

Produktbeskrivning

Glaspartier Fast Karm innvendig EI60 och Fast Karm EI60, glasade väggpartier med stomme av trä. Max. storlek för enskild sektion är B = 2 800 mm och H = 3 360 mm för partier avsedda för invändig användning respektive H = 3 080 mm för partier avsedda för ytterväggar. Glaset utgörs av Pyrobel 25 i partier avsedda för invändig användning och olika varianter av isolerrutor bestående av Pyrobel 25 och laminerat glas i partier avsedda för ytterväggar. Brandmotstånd klass EI 60.

Max. glasstorlek är 1561 × 2159 mm för enkelglas Pyrobel 25 respektive 2101×2700 mm för isolerrutor med Pyrobel 25. Glasrutans area får inte överstiga 2,83 m² respektive 5,68 m².

För utökning av breddmättet kan flera sektioner byggas ihop.

Avsedd användning

Brandavskiljande väggpartier för invändig användning respektive användning i ytterväggar i byggnader.

Handelsnamn

Fast Karm innvendig EI60
Fast Karm EI60

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandmotstånd EI 60*

5:231

* Gäller utförande enligt klassifikationsrapporter 150002-04A, daterad 2019-06-27 och 150002-04B daterad 2019-06-20 samt provningsrapport 150001-12 daterad 2022-06-23.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning R040141 C daterad 2019-06-28 och R041069 daterad 2019-07-02.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 1243756 daterad 2024-08-16, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännande SC0247-19 | utgåva 4 | 2024-09-13

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1243756

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkännt annat.



Akkred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

NorDan AS, Stationsveien 7, Moi, Norge

NorDan Sp. z o.o., ul. Fabryczna 16, Wolsztyn, Polen

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett/text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare
Tillverkningsställe

NorDan AS
NorDan AS, Moi/
NorDan Sp. z o.o., Wolsztyn
Fast Karm EI60
nr/datum
SC0247-19

Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Kontrollorgan


1002
RISE

Bedömningsunderlag

Klassifikationsrapporter 150002-04A och 150002-04B samt provningsrapport 150001-12 från RISE Fire Research AS.

Ritningar enligt rapporter 150001-01B daterad 2019-04-30, 150001-01D daterad 2019-04-30, 150001-01E daterad 2019-04-30 och 150003-01 daterad 2019-06-27.

Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2022-09-15.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-09-12.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric