

ASSA ABLOY SL500 skjutdörrsöppnare med nödöppningsanordning EEU eller brytbeslag PSB/PSB-T

Innehavare/Utfärdat för

ASSA ABLOY Entrance Systems AB

Lodjursgatan 10, 261 44 Landskrona, Sverige

Produktbeskrivning

SL500, SL510, SL520, SL521, impulsstyrd automatisk skjutdörrsöppnare försedd med elektrisk nödöppningsanordning EEU med batterier, eller brytbeslag PSB/PSB-T för manuell nödöppning. Skjutdörrsöppnaren ska monteras inomhus.

Skjutdörrsöppnaren kan användas till dörrar med max. dörrbladsvikt 240 kg för enkeldörr och max. dörrbladsvikt 2×200 kg för pardörrar. För dörrar med brytbeslag PSB/PSB-T är max. dörrbladsvikt 100 kg.

Avsedd användning

Skjutdörrsautomatik med nödöppningsfunktion för dörr i utrymningsväg.

Handelsnamn

SL500, SL500 ADS, SL510, SL510 ADS, SL520, SL520 ADS, SL521, SL521 ADS, EEU, PSB/PSB-T

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Dörrar, utrymning* 5:335

* Gäller dörrautomatik med nödöppningsfunktion EEU eller PSB/PSB-T. Vid utrymning gäller öppningskrafter enligt BBR 5:335.

Tillhörande handlingar

Användarhandbok, Skjutdörrsöppnare SL500, SL510, SL520, SL521, beteckning 1009216-sv-SE-21.0 daterad 2022-03-02

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. SC1319-13 daterad 2024-09-06, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Fackory No. 6

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett på varje levererad enhet och omfattar:

Innehavare	ASSA ABLOY Entrance Systems AB
Fabriksbeteckning	Factory No. 6
Produktens typbeteckning	tex SL500
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	SC1319-13
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport nr. P105593 från SP samt rapport nr. 3P04181rev4 från RISE.

Ritningar nr. 1008568, 1009282, 1009352 och 1019883, daterade 2023-06-13.

Kommentarer

Dörr med skjutdörrsautomatik får endast tas i drift när CE-märkning utförts enligt maskindirektiv/
maskinförordning.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2022-06-29.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-09-17.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric