

Biltema ettgrepps köksblandare, 86-5701

Innehavare/Utfärdat för

Biltema Nordic Services AB

Garnisonsgatan 26 2 tr., 254 66 Helsingborg, Sverige

Produktbeskrivning

Biltema ettgrepps köksblandare med artikelnummer 86-5701.

Blandaren är försedd med typgodkända flexibla kopplingsledningar. Blandarpipens svängbarhet är 180°.

Avsedd användning

Ettgreppsblandare för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Köksblandare 86-5701

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd

Tappvatten

6:623, 1:a meningen

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Manual köksblandare 86-5701, daterad 2021-04-23.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr 210-09-0056, daterad 2024-03-04, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Biltema, Helsingborg samt tillverkningsenhet 95776.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Innehavare
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Kontrollorgan

Biltema
86-5701
år-vecka
SC0864-12

1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 3B038362 från Sintef.
Rapporter 1248400-A, 146336-2, P901646-15D, P901646-16B, P901646-16-1 och P901646-19C från RISE.

Kommentarer

Blandaren har godkänts i enlighet med SS-EN 817:2008.

Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i tre grupper,
Grupp 1 max 20 dB (A) Lap vid 0,3 MPa
Grupp 2 max 30 dB (A) Lap vid 0,3 MPa
Grupp 3 oklassad
Blandaren hänförs till grupp 2.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2020-04-01.

Giltighet

Giltigt till och med 2030-03-18.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric