

Skjutdörr F90-S-SL GRP Hermetic

Innehavare/Utfärdat för

Dortek AB

Box 1510, 271 00 Ystad, Sverige

Produktbeskrivning

Skjutdörr F90-S-SL GRP Hermetic, enkelbladig automatisk skjutdörr av glasfiberarmerad plast med isolering av vermiculit, karm av glasfiberarmerad plast, max. dörrstorlek B×H 1225×2150 mm och dörrbladstjocklek 60 mm. Brandmotstånd klass EI 90.

Avsedd användning

Brandavskiljande innerdörr i byggnader.

Handelsnamn

F90-S-SL GRP Hermetic

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandreaktion klass F (enligt EN 13501-1:2019)

5:231

Brandmotstånd klass EI 90

5:231

Tillhörande handlingar

Brandskjutdörr, Installationsmanual daterad 2020-09-29.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-17-0182 daterad 2017-12-12, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Dortek AB, Södra Dragongatan 26 B, 271 39 Ystad, Sverige

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett på varje levererad dörr och omfattar:

Innehavare
Tillverkningsställe
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer
Typgodkännandets nummer
Brandmotstånd klass
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Dortek AB
Ystad
F90-S-SL GRP Hermetic
nr
C900898
EI 90

1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapport nr. 323148 från Exova Warringtonfire.

Ritningar enligt sid. 7-13 i rapport 323148.

Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Giltighet

Giltigt till och med 2027-01-13.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Martin Tillander