

Rubrik Teknisk Specifikation EI60P	Reg. SSC PROTECT	Utfärdad av Fredrik Nystedt	Sida 1 av 2
	Datum 2019-12-06	Godkänd av	Bet 2

Glasparti SSC PROTECT

Innehavare: SSC Klingan AB
Lagergatan 1e
931 36 Skellefteå
Tel: 0910-71 44 80

Försäljning: SSC Skellefteå AB
Box 761
931 27 Skellefteå
Tel: 0910-72 59 00
Hemsida: www.sscgroup.se

Tillverkare: SSC Klingan AB, Vännäs Dörr AB

Tillverkningskontroll: Avtal föreligger mellan tillverkare och RISE Research Institutes of Sweden AB.

Märkning: Märkning sker med skylt vilken anbringas på en av de stående ramprofilernas dagplatta.

Klassning: Glaspartiet ingår i klassen EI30, E60, EI60

Glasparti: Uppbyggnad enligt ritning: EI60P sida 1-11
Glaspartistorlek 3000x3000 med möjlighet till utökning av breddmått med flera glaspartisektioner.
Material: Furu

Övrigt: Glasningsband av EPDM eller Proflex Firefrax. Samtliga profiler kan utföras med spår i stället för glaslister, limmade glaslister (massiv konstruktion) eller skruvade/spikade glaslister oavsett brandsida, dock får den totala tvärsnittsarean inte minska. Samtliga karmdimensioner får ökas. Antalet horisontella och vertikala poster samt antal och placering av täta fyllningar är obegränsade. Max storlek på tät fyllning är 900x2000mm

Rubrik Teknisk Specifikation EI60P	Reg. SSC PROTECT	Utfärdad av Fredrik Nystedt	Sida 2 av 2
	Datum 2019-12-06	Godkänd av	Bet 2

Glas:

Glasning utförs med glas enligt nedan. Angivna mått avser max glasstorlek. Generellt avdrag från stumt falsmått är 10mm.

Klassning	Glas	Maxmått bxh	Typ
EI30	Pyrodur 30-20x	1200x2600	2st i samma karm
	Pyrodur 30-20x	2600x1200	2st i samma karm
	Pyrodur 30-20x + Optiphon 8,1-13,1 ¹⁾	1200x2600	I samma karm
	Pyrodur 30-20x + Optiphon 8,1-13,1 ¹⁾	2600x1200	I samma karm
	Pyrodur 30-20x + Optitherm S3, 4-8 ²⁾	1200x2600	I samma karm
	Pyrodur 30-20x + Optitherm S3, 4-8 ²⁾	2600x1200	I samma karm
	Pyrobel 16 + valfritt glas	1200x2600	I samma karm
	Pyrobel 16 + valfritt glas	2600x1200	I samma karm
	Pyrostop 30-xx + valfritt glas	1200x2600	I samma karm
	Pyrostop 30-xx + valfritt glas	2600x1200	I samma karm
E60	Pyrodur 30-20x	1200x2600	2st i samma karm
	Pyrodur 30-20x	2600x1200	2st i samma karm
EI60	Pyrobel 16, Pyrostop 30-xx	1200x2600	2st i samma karm
	Pyrobel 16, Pyrostop 30-xx	2600x1200	2st i samma karm
	Pyrostop 60-xxx, Pyrobel 25	1200x2600	
	Pyrostop 60-xxx, Pyrobel 25	2600x1200	

¹⁾ Gäller vid brand mot brandskyddsglas, motsvarar pyrodur 30-271

²⁾ Gäller vid brand mot brandskyddsglas, motsvarar pyrodur 30-351

Monterings-
hänvisningar:

Monteringsanvisning SSC PROTECT dat. 2019-12-06