

Rubrik Teknisk Specifikation	Reg. SSC PROTECT	Utfärdad av Fredrik Nystedt	Sida 1 av 3
	Datum 2019-12-06	Godkänd av	Bet 3

Glasparti SSC PROTECT

Innehavare: SSC Klingan AB
Lagergatan 1e
931 36 Skellefteå
Tel: 0910-71 44 80

Försäljning: SSC Skellefteå AB
Box 761
931 27 Skellefteå
Tel: 0910-72 59 00
Hemsida: www.sscgroup.se

Tillverkare: SSC Klingan AB, Vännäs Dörr AB

Tillverkningskontroll: Avtal föreligger mellan tillverkare och RISE Research Institutes of Sweden AB.

Märkning: Märkning sker med skylt vilken anbringas på en av de stående ramprofilernas dagplatta.

Klassning: Glaspartiet ingår i följande klasser:
E15, E30, E45, EW30, EI15 och EI30

Glasparti: Uppbyggnad enligt ritning: SSC PROTECT sida 1-19
Glaspartistorlek: Modul 32x32, för EW 36x36 max area 10,89m² med möjlighet till utökning av breddmått med flera glaspartisektioner/elnischer/fyllningar.
Material: Trä

Övrigt: Brandsvällande lister Pyroplex ES 2x10, Flexpress 2x20, 2x10.
Samtliga profiler kan utföras med enkel eller utan glaslist oavsett brandsida, dock får den totala tvärsnittsarean inte minska. Vid tjockare glas än 10mm ökar karmdjupet motsvarande. Vid klass EW skall glastäckningen vara nom. 13mm.

Rubrik Teknisk Specifikation	Reg. SSC PROTECT	Utfärdad av Fredrik Nystedt	Sida 2 av 3
	Datum 2019-12-06	Godkänd av	Bet 3

Glas:

Glasning utförs med glas enligt nedan. Angivna mått avser max glasstorlek. Generellt avdrag från stumt falsmått är 5-8mm.
Förseglad = isolerruta.

Klassning	Glas	Maxmått bxh	Typ
E15, E30	Contraflam lite, Pyrodur 30-2xx	1200x2600	Enkel / Förseglad
	Contraflam lite, Pyrodur 30-2xx	2600x1200	Enkel / Förseglad
	Pyrobelite 10, Pyrobelite 12	1200x2600	Enkel / Förseglad
	Pyrobelite 10, Pyrobelite 12	2600x1200	Enkel / Förseglad
EI15	Contraflam lite, Pyrodur 30-2xx	1200x2600	Enkel / Förseglad
	Contraflam lite, Pyrodur 30-2xx	2600x1200	Enkel / Förseglad
	Pyrobelite 12	1200x2600	Förseglad
	Pyrobelite 12	2600x1200	Förseglad
EW20, EW30	Pyrodur 30-2xx	1200x2600	Enkel / Förseglad
	Pyrodur 30-2xx	2600x1200	Enkel / Förseglad
EI30	Pyrostop 30-xx, Pyrobel 16+16EG	1326x1492	Enkel / Förseglad
	Pyrostop 30-xx, Pyrobel 16+16EG	1492x1326	Enkel / Förseglad
	Pyrostop 30-xx, Pyrobel 16+16EG	1400x2000	Enkel / Förseglad
	Pyrostop 30-xx, Pyrobel 16+16EG	2000x1400	Enkel / Förseglad
	Pyrostop 30-xx, Pyrobel 16+16EG	1200x2600	Enkel / Förseglad
	Pyrostop 30-xx, Pyrobel 16+16EG	2600x1200	Enkel / Förseglad
	Contraflam 30	1546x2230	Enkel / Förseglad
	Contraflam 30	2230x1546	Enkel / Förseglad
	Contraflam 30	1200x2600	Enkel / Förseglad
	Contraflam 30	2600x1200	Enkel / Förseglad
	Pyrodur 30-2x, brand mot brandglas	1200x2600	Förseglad
	Pyrodur 30-2x, brand mot brandglas	2600x1200	Förseglad
	Pyrodur 30-3x, brand mot brandglas	1200x2600	Förseglad
	Pyrodur 30-3x, brand mot brandglas	2600x1200	Förseglad
	Contraflam lite, Pyrodur 30-2xx	1200x2600	Enkel / Förseglad
	Contraflam lite, Pyrodur 30-2xx	2600x900	Enkel / Förseglad

Rubrik Teknisk Specifikation	Reg. SSC PROTECT	Utfärdad av Fredrik Nystedt	Sida 3 av 3
	Datum 2019-12-06	Godkänd av	Bet 3

Monterings- hänvisningar:

Monteringsanvisning SSC PROTECT dat. 2019-12-06

Hållfasthet:

Ramen testades med ett Pyrodur 30-201 med vikt 24kg / m² och ett glasmått på 1200x2600. Vid större glasarea eller då isolerglas används ökar belastningen på ramen. För att säkerställa integriteten på ramvirket då ett större enkelglas används, måste detta bäras upp av den närmast golvet placerade karmprofilen. Då isolerrutor skall användas blir glaspaketet och därmed karmprofilen tjockare/djupare. I och med detta bibehålles ramens integritet även vid tyngre glas. Följande värden är max belastning vid angiven dimension. Post med dim 62x76 max belastning 92kg resp. 62x92 max belastning 100kg resp. 62x97 med max belastning 104kg.