

Biltema termostatblandare för dusch, 86-579 och 86-581

Innehavare/Utfärdat för

Biltema Nordic Services AB

Garnisonsgatan 26, 2tr, 254 66 Helsingborg.

Organisationsnr: 556672-2822.

Tel: 077-520 00 00.

E-post: Kundservice@biltema.com hemsida: www.biltema.se

Produktbeskrivning

Biltema termostatblandare för dusch. Modell 86-579 har anslutning c/c 160 mm, 86-581 har anslutning c/c 150 mm. 86-581 levereras med excenterkopplingar med utvändig R15 gänga för anslutning c/c 135-165 mm. Blandarna är försedda med typgodkända backventiler i inloppen.

Avsedd användning

Termostatblandare för dusch.

Handelsnamn

Biltema termostatblandare för dusch, artikelnummer 86-579 och 86-581.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen

Tappvatten

6:623, 1:a meningen

Återströmning

6:624

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Manual termostatblandare 86-581, daterad 2019-01-31.

Manual termostatblandare 86-579, daterad 2019-01-31.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Diarie nr. 210-09-0056. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande SC0419-09 | 2021-01-28

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00


certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16230



120152

(4P05111)



Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Biltema, Helsingborg och tillverkningsenhet 2.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på varje levererad förpackning och blandare och omfattar:

Förpackning märks med:

Innehavare
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan
RISE ackrediteringsnummer
Produkts typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Kontrollorgan

Biltema
✚
RISE
1002
86-579 eller 86-581
SC0419-09
RISE

Blandare märks med:

Innehavare
Löpande tillverkningsår och vecka

Biltema
åå-vv

Bedömningsunderlag

Rapport 3D058003 från SINTEF, Norge.
Rapport P901646-16-1 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Rapport P901646-17B och P901646-18D från RISE Research Institutes of Sweden.

Kommentarer

Blandaren har godkänts i enlighet med EN 1111.
Excenterkopplingar omfattas inte av detta typgodkännande.

Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i tre grupper,
Grupp 1: max 20 dB (A) Lap vid 0,3 MPa
Grupp 2: max 30 dB (A) Lap vid 0,3 MPa
Grupp 3: oklassad
Blandarna hänförs till grupp 2.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2016-01-15.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2026-01-27.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Bygghälsöförordningen CPR (EU) 305/2011.