

A-press presskoppling (LBP) med M-profil i rostfritt stål 316L

Innehavare/Utfärdat för

Ahlsell AB

Årstaängsvägen 11, 117 43 Stockholm

Organisationsnummer: SE556012-9206

Tel: 08-685 70 00, E-post: info@ahlsell.se, Hemsida: www.ahlsell.se

Produktbeskrivning

A-press presskopplingar med M-profil tillverkade av rostfritt stål (316L) i följande dimensioner: 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76,1, 88,9 och 108 mm. Kopplingarna har o-ringar av EPDM och är utformade för att läcka i opressat tillstånd.

Presskopplingen monteras på rostfritt stål rör och pressas med verktyg som godkänts av typgodkännandets innehavare. Presskopplingar i dimension 15-54 mm har blå pressindikator.

Avsedd användning

Presskopplingar avsedda för tappvatteninstallationer där vattnets kvalitet kan jämföras med kommunal anläggning. Vattentemperaturen får inte överstiga 95°C, maximalt driftstryck 1,0 MPa. Vid sammanfogning av rördel och rör förutsätts att pressverktyg godkänt av typgodkännandets innehavare används.

Handelsnamn

A-press presssystem med M-profil i rostfritt stål med LBP-funktion.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd.

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Pressmuffsystem rostfritt M, daterad 2021-04-08, 4 sidor.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-21-0037. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande C900364 | 2021-04-12

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

138007

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Tillverkningsenhet 90350.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning.

Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Förpackning märks med:

Innehavare
Produktsens typbeteckning
Dimension
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och kontrollorgan

Ahlsell
enligt handelsnamn
dimension
C900364

†
1002
RISE

Produkt märks med:

Produktmaterial (rostfritt stål)
Boverkets inregistrerade varumärke
Dimension
Batch-nummer

316L

†
dimension
nummer

Bedömningsunderlag

Rapport 120003809-1, 220005268-1 och 120002283 från MPA NRW, Tyskland.
Rapport 443356-A från DTI, Danmark.
Rapport MO250/10 och KA494/10 från TZW, Tyskland.
Rapport WAL 11090 från VdS, Tyskland.

Kommentarer

Kopplingarna uppfyller relevanta krav enligt NKB 12 samt läckageindikering för opressad koppling enligt DVGW W 534 12.14.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2026-04-11

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggsproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.