

BILTEMA Ettgrepps köksblandare 86-5611 och 86-5612

Innehavare/Utfärdat för

Biltema Nordic Services

Garnisonsgatan 26, 2tr, 254 66 Helsingborg.

Organisationsnr: 556672-2822.

Tel: 077-520 00 00.

E-post: Kundservice@biltema.com hemsida: www.biltema.se

Produktbeskrivning

BILTEMA ettgrepps köksblandare 86-5611 och 86-5612.

Blandarna levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutning. 86-5611 är utrustad med omkastare och anslutning för diskmaskin. Utloppspiparnas svängbarhet är möjlig att justera, 180° eller 360°.

Avsedd användning

Ettgrepps köksblandare för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Köksblandare med diskmaskinsanslutning, artikelnummer 86-5611.

Köksblandare, artikelnummer 86-5612.

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
samt allmänt råd

Tappvatten

6:623, 1:a meningen

Återströmning

6:624

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

Bestämmelserna i avsnitt 6:641 "installationer för spillvatten" 3:e stycket i Boverkets Byggregler (BBR) ska alltid beaktas i samband med installation.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning 86-5611, daterad 2019-06-03.

Monteringsanvisning 86-5612, daterad 2019-06-03.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Diarie nr. 210-09-0056. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Typgodkännande SC0967-15 | 2021-05-26

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

Kontroll fortsättning

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Biltema, Helsingborg samt tillverkningsenhet 95776.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

Blandare märks med:

Innehavare
Tillverkningsenhet
Artikelnummer
Tillverkningsår/vecka

Förpackning märks med:

Innehavare
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan
Typgodkännandets nummer
Artikelnummer

BILTEMA
95776
86-5611 eller 86-5612
år/vecka

BILTEMA
T
1002
RISE
SC0967-15
86-5611 eller 86-5612

Bedömningsunderlag

Rapport 5P07776, 5P02038, 5P02038-01 och 5P02038-02 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Rapport P901646-17B från RISE Research Institutes of Sweden.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Tungmetallanalys är utförd enligt NKB 4.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2016-03-30.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2026-05-25

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

