

# Camfil luftfilter Cam-Flo ES ePM<sub>1</sub> 85%

Innehavare/Utfärdat för

## Camfil Svenska AB

Industrigatan 3, 619 33 Trosa, Sverige  
Organisationsnummer: 556088-1327  
Tel: 0156-537 00, Fax: 0156- 167 24  
E-post: [info@camfil.com](mailto:info@camfil.com) Hemsida: [www.camfil.com](http://www.camfil.com)

### Produktbeskrivning

Luftfilter; Cam-Flo ES ePM<sub>1</sub> 85%, påsfilter med stålram för filtrering av luft i luftbehandlingsinstallationer.  
Filterklass: ePM<sub>1</sub> 85 %  
Filtermedia: Syntet

Detta certifikat avser luftfilter med nedanstående artikelnummer med stålram (21 stycken):

Artikelnr	Benämning	Artikelnr	Benämning
1013059	Cam-Flo ES 0185 592x592x520	1013060	Cam-Flo ES 0185 592x287x640
1027861	Cam-Flo ES 0185 592x592x640	1031285	Cam-Flo ES 0185 592x592x370
1032212	Cam-Flo ES 0185 490x592x370	1032213	Cam-Flo ES 0185 287x592x370
1032214	Cam-Flo ES 0185 287x287x370	1032215	Cam-Flo ES 0185 592x287x370
1032216	Cam-Flo ES 0185 592x490x370	1032217	Cam-Flo ES 0185 490x490x370
1032218	Cam-Flo ES 0185 490x592x520	1032219	Cam-Flo ES 0185 287x592x520
1032220	Cam-Flo ES 0185 287x287x520	1032221	Cam-Flo ES 0185 592x287x520
1032222	Cam-Flo ES 0185 592x490x520	1032223	Cam-Flo ES 0185 490x490x520
1032227	Cam-Flo ES 0185 490x592x640	1032229	Cam-Flo ES 0185 287x592x640
1032230	Cam-Flo ES 0185 287x287x640	1032231	Cam-Flo ES 0185 592x490x640
1032232	Cam-Flo ES 0185 490x490x640		

### Avsedd användning

Filtrering av till- och/eller frånluft i ventilationssystem.

### Godkännande

Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Material 6:11  
Egenskaper hos luft som tillförts rum 6:22

Produkterna har även bedömts mot kraven enligt certifieringsregel CR055 och uppfyller dessa krav.

### Tillhörande handlingar

Camfil Påsfilter Drift & Skötselinstruktion, daterad 2018-12-18.

Certifikat C900091 | 2021-06-15

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

+46 10 516 50 00 | [certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

150071

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkännt annat.



## Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.  
Kontrollavtal: 210-97-0013, Kontrollorgan: RISE.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.


## Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: Camfil Svenska AB, Trosa.

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererat filter och omfattar:

Innehavare/Distributör  
Tillverkningsställe  
Produktens typbeteckning  
Löpande tillverkningsnummer/datum  
Certifikatnummer  
Egenskaper  
P-märke  
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Camfil  
Trosa  
Cam-Flo ES + artikelnr. + modellnamn  
Prodid och datum  
C900091  
ePM<sub>1</sub>85 %  
  
RISE

## Bedömningsunderlag

Rapport 9P01436-04C-rev2, 9P01436-03C och ca912297 samtliga från RISE Research Institutes of Sweden samt Produktbeskrivning av luftfilter i produktfamiljen; daterad 2021-05-17.

## Kommentarer

Varje leverans ska åtföljas av erforderliga instruktioner om installation och användning.

Detta certifikat ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2020-05-14, med samma giltighetstid.

## Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-05-13.

Stefan Coric