

Alternativa vattenutkastare

Innehavare/Utfärdat för

Dahl Sverige AB

Box 11076, 161 11 Bromma, Sverige

Produktbeskrivning

Alternativa vattenutkastare är självdränerande och avsedd för montering i vägg. Vattenutkastaren har typgodkänd 18 mm klämringskopplingar för anslutning av kopparrör samt typgodkänd backventil med skyddsmodul EB i inloppet. Vattenberörda mässingsdetaljer är tillverkade av avzinkningshärdig legering.

Avsedd användning

Vattenutkastare för varmt och kallt tappvatten. Högsta tillåtna drifttryck är 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 65°C. Om slang för spolning, rengöring eller trädgårdsbevattning anslutes ska backventil/skyddsmodul HA, HD eller LB enligt EN 1717 installeras.

Handelsnamn

Alternativa vattenutkastare

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd.
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Enligt BBR 6:624 Återströmning bör tappvatteninstallation utformas enligt standard SS-EN 1717.

Enligt EN 1717 omfattas tappventil med slanganslutning av skyddsenheter tillämpliga för vätskekategori 3, t.ex. skyddsmodul HA, HD och LB.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Alternativa vattenutkastare 400 mm, daterad 2020-03-30 utgåva 2020-077-V3.
Monteringsanvisning Alternativa vattenutkastare 500 mm, daterad 2020-03-30 utgåva 2020-076-V3.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-16-0308 daterad 2021-06-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännande C900096 | 2022-04-20

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1114499

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Tillverkningsenhet: 58915100.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Kopplingsmutter:

Dimension	18 mm
Produktnamn	Alternativa vattenutkastare

Förpackning märks med:

Distributör	Dahl Sverige AB
Artikel	4398969, 400 mm med backventil
Artikel	4398970, 500 mm med backventil
Löpande tillverkningsdatum	datum
Typgodkännandets nummer	C900096
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifiering- och kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter 5P02267 och 5P02267-01 från SP.
Rapporter 922596 och 918849-1 från DTI.

Kommentarer

Vattenutkastaren är testad enligt tillämpliga delar av standard SS-EN 200, utmattningstest är utfört enligt punkt 12.1 med 10 000 cykler.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2020-09-04

Giltighet

Giltigt till och med 2025-09-03.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric