

GLASdek, GX 60 LOC – evaporativa fuktar/kyl-dynor

Innehavare/Utfärdat för

Munters Europe AB

Box 1150, 164 26 Kista, Sverige

Produktbeskrivning

GLASdek, GX 60 LOC, evaporativa fuktar/kyl-dynor, fördelardyna och droppavskiljare av impregnerad glasfiberväv med nominell densitet 55-80 kg/m³ och nominellt organiskt innehåll 14-15 %.

Produkten består av flera skikt korrugerade glasfiberark.

Avsedd användning

Evaporativ luftfuktare/luftkylare för ventilationsanläggningar i byggnader

Handelsnamn

GLASdek, GX 60 LOC

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 1, 2 och 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Ekonomiskt rimlig livslängd- beständighet	2:2
Brandteknisk klass A1 enligt EN 13501-1	5:231
Hygien, häls och miljö- material	6:11
Hygien, häls och miljö- mikroorganismer	6:24

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-10-0059 daterad 2014-11-01, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande.

Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Tobo Component AB, Tobo, Sverige

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt, etikett eller text på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare
Tillverkningsställe/Fabriksbeteckning
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Typgodkännandets nummer
Egenskaper
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Munters Europe AB
HC 06
GLASdek, GX 60 LOC
nr/datum
0010/05
Brand klass A1
†
1002
RISE

Bedömningsunderlag

Klassifikationsrapport 0100352-129616-4 från RISE Research Institutes of Sweden.
Rapport W-205004-11-Ho från Hygiene-Institut des Ruhrgebiets.
Rapport "No release of Hazardous Components GLASdek, GX60- evaporative humidifying/cooling pad", daterad 2012-06-28 och "Sustained fire class through the expected life of the product GLASdek, GX60- evaporative humidifying /cooling pad", daterad 2012-05-15 " från Munters.

Kommentarer

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2016-08-29, med giltighetstid t.o.m. 2021-08-29.

Giltighet

Giltigt till och med 2026-07-18.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Martin Tillander