

CW625N, avzinkningshårdig mässings- legering

Innehavare/Utfärdat för

Metalli Estrusi Spa

via Sangervasio 126, IT 250 62 Concesio, Italien

Produktbeskrivning

Avzinkningshårdig mässingslegering i stångform för skärande bearbetning eller varmpressning.

Avsedd användning

Legeringen är avsedd för framställning av komponenter för tappvatteninstallationer.

Handelsnamn

CW625N

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten
Utformning

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd.
6:625 1:a meningen.

Tillverkade komponenter måste värmebehandlas vid 550°C i minst 4 timmar med därefter påföljande långsam kylning i luft till rumstemperatur för att behålla avzinkningshårdigheten.

Tillhörande handlingar

-

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-16-0392 daterad 2016-11-28, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande.

Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Metalli Estrusi Spa, Concesio, Italien.

Typgodkännande C900707 | 2023-01-23

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1122865

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Märkning

Produkten skall vid fabrik försees med märkning. Märkningen utgörs av blå färg i ena änden på varje levererad stång samt etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare
Produkts typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan- och kontrollorgan

Metalli Estrusi Spa
CW625N
datum
C900707
✚
1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter O100631-1156000 och O100152-1126463 från RISE.

Kommentarer

Produkten uppfyller kraven för avzinkningshårdighet och sammansättning enligt standard ISO 6509-2 och SP-metod 5309.

Giltighet

Giltigt till och med 2028-01-22.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric