

AIRPOCKET ECO ePM₁ 65 %

Utfärdat till

MANN+HUMMEL Vokes Air AB

Spinnaregatan 4, 512 85 Svenljunga, Sverige

tillverkningsställe

Samma adress som ovan

Produktnamn och produktbeskrivning

Luftfilter; AIRPOCKET ECO ePM₁ 65 %, påsfilter med ram av plast eller plåt, för filtrering av luft i luftbehandlingsinstallationer.

Filterklass: ePM₁ 65 %

Filtermedia: Syntetfiber

Detta certifikat avser luftfilter med plastram, med nedanstående artikelnummer (39 stycken):

800355003158	800355004167	800355004168	800355004173	800355004175	800355004176
800355004179	800355004233	800355004234	800355004236	800355004237	800355004239
800355004241	800355004369	800355004377	800355004384	800355004385	800355004387
800355004393	800355004417	800355004505	800355004586	800355004727	800355004728
800355004729	800355004841	800355004848	800355004849	800355004851	800355004853
800355004854	800355008051	800355008052	800355008053	800355008054	800355030035
800355031290	800355050803	800355051640			

Detta certifikat avser luftfilter med plåtram, med nedanstående artikelnummer (20 stycken):

800355003513	800355003517	800355003521	800355003525	800355003530	800355003531
800355003532	800355003539	800355003548	800355003567	800355003568	800355060785
800355060820	800355060850	800355060851	800355060943	800355060944	800355060945
800355062404	800355062434				

Avsedd användning

Filtrering av till- och/eller frånluft i ventilationssystem.

Godkännande

Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Material 6:11

Egenskaper hos luft som tillförts rum 6:22

Produkterna har även bedömts mot kraven enligt certifieringsregel CR055 version 2023-06-15 och uppfyller dessa krav.

Certifikat SC0245-18 | utgåva 4 | 2023-11-07

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 50115 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1219769

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.

Sida 1 (2)

Tillhörande handlingar

MANN+HUMMEL Monteringsanvisning för asfalter, utgåva 1, 2018-02-21.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-18-0054, Kontrollorgan: RISE.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererat filter och omfattar:

Innehavare	MANN+HUMMEL
Tillverkningsställe/Fabriksbeteckning	Fabrik framgår via serienummer (SN-nr)
Produktens typbeteckning	AIRPOCKET ECO + <i>artikelnr.</i>
Löpande tillverkningsnummer	<i>SN-nummer</i>
Certifikatnummer	SC0245-18
Egenskaper	ePM ₁ 65 %
P-märke	
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport O100177-1163057B, 1186810-01B och AO-0010115 samtliga från RISE samt Produktbeskrivning av luftfilter i produktfamiljen; daterad 2023-11-01.

Giltighet

Detta certifikat är giltigt längst till och med 2028-11-06. Detta certifikats giltighet kan verifieras på RISE hemsida. Denna utgåva av certifikatet ersätter tidigare utgåvor.



Stefan Coric