

SILICONE PRO, utdragsslang

Innehavare/Utfärdat för

Neoperl Italia S.r.l.

Via Borgomanero, 84, 28012 Cressa NO, Italien

Produktbeskrivning

SILICONE PRO utdragsslang av Silikon med yttre omflätning av Nylon/rostfritt stål och med fabriksmonterade kopplingar i mässing CW602N, CW510L, CW617N, och CW724R. SILICONE PRO levereras i storlekarna DN6 och DN8.

Utdragsslang levereras med kopplingar i olika kombinationer av storlekar:

Utvändig gänga: 3/8", 14×1 och 15×1 mm.

Invändig gänga: 1/2", 3/8" och 15×1 mm.

Avsedd användning

Slangar för användning i tappvatteninstallationer såsom utdragbar slang i t.ex. köksblandare med högsta temperaturen 70°C. Slangen är avsedd för anslutning nedströms om avstängningsventilen.

Handelsnamn

SILICONE PRO

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd

Utformning

6:625, 1:a stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning daterad 2019-08-29.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Appendix A daterad 2024-01-25 till kontrollavtal nr. 141, Kontrollorgan: DTI

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Neoperl Italia S.r.l., Monza, Italien.

Typgodkännande SC0600-09 | 2024-02-13


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1240718

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Märkning

Produkterna skall vid fabrik försees med märkning. Märkningen utgörs av prägling/tryck på produkt samt text på varje levererad förpackning och omfattar:

Produkten märks med:

Innehavare
Löpande tillverkningsår
Nominell diameter (DN)
Boverkets inregistrerade varumärke

NPI/Neoperl
år
dimension
✚

Emballage märks med:

Innehavare
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Kontrollorgan

Neoperl Italia S.r.l.
SILCONE PRO
nr/datum
SC0600-09
✚
1002
DTI

Bedömningsunderlag

Rapporter 806473-2, 661372-2, 721286-1, 740846, 883423-2 och 932113-2 från DTI.
Rapporter QIWQHGG 716 1158a och QIWQHGG 716 1158b från LGA.
Rapporter K-293520-18-Ko och W-294963e-18-SI/Krü från Hy.
Rapport K180413.14 från MPA.
Rapport F905891 från SP.

Kommentarer

Godkännandet gäller under förutsättning att:

- Utdragsslangen har en maximal längd på 2,0 meter.
- Utdragsslangen får ej monteras till duschhandtag med avstängning, då slangen i detta fall kan bli utsatt för statiskt vattentryck.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2020-12-16.

Giltighet

Giltigt till och med 2025-12-15.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric