

Säkerhetsdörr typ V43

Innehavare/Utfärdat för

Daloc AB

Box 43, 545 21 Töreboda, Sverige

Produktbeskrivning

Säkerhetsdörr typ V43, enkeldörr av stål med isolering av stenull, beklädd med dekorskiva. Dörren kan förses med postinlägg, dörrstängare, ringklocka, dörrkik samt nyckeltub. Tröskel av trä eller stål. Max. storlek B×H 1300×2300 mm för brandteknisk klass A 30/EI 30 respektive max. B×H 1300×2500 mm alternativt 1200×2600 mm för brandgastätet klass S_a/S₂₀₀.

Avsedd användning

Brandcellsskiljande och/eller brandgastät innerdörr i byggnader.

Handelsnamn

Daloc V43

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 30	5:231
Brandteknisk klass A 30	5:2311, andra stycket
Brandgastätet klass S _a */S ₂₀₀ enligt SS-EN 13501-2	5:231
Dörrar i brandteknisk klass A får användas i brandcellsgräns där kravet är EI med motsvarande tidskrav**	5:534

* Dörr i klass S_a uppfyller även klass S_{a3} som innebär att dörren provades med tätning på 3 sidor, dvs utan tätning eller tröskel i nederkant.

** En dörr med brandteknisk klass A 30 får användas i brandcellsgräns där kravet är EI 30.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning för karm typ 41, 42 och 44-49, DALOC MK 4142 daterad 2106.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Kontrollanvisningar daterad 2018-11-13, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Daloc AB, Industrigatan 7, Töreboda, Sverige

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare	Daloc AB
Tillverkningsställe	Daloc AB, Töreboda
Produktens typbeteckning	V43
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	SC0571-11
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter brandmotstånd nr 4P01694 och 7P00467-2 från RISE (SP), PG12239A och PG12239B från DBI.
Rapporter brandgastäthet nr 3P04842-2 från RISE (SP).

Ritningar enligt "Ritningsförteckning V43", daterad 2023-10-13.

Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2019-01-23.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-02-22.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric