

Dörrtillslutare ASSA/1500

Innehavare/Utfärdat för

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB

Box 371, 631 05 Eskilstuna, Sverige

Produktbeskrivning

Dörrtillslutare ASSA/1500, tillverkad av stål med hydraulisk kolv och tryckfjäder i cylindern. Stängningskraft 60 N som standard. Används tillsammans med fångkrok modell 801, 804 eller 806. Levereras i förnicklat utförande, kan också fås i vitlackerat utförande.

Avsedd användning

Kvarhålla dörrblad i stängt läge vid brand. Dörrtillslutare ASSA/1500 är alternativ till lås med fallkolv för typgodkända trädörrar i högst klass E 30 och EI 30. För att få använda dörrtillslutaren som alternativ till lås med fallkolv så skall aktuell dörr vara brandprovad och uppfylla kraven för EI 30 och/eller E 30 utan lås med fallkolv.

Handelsnamn

Dörrtillslutare ASSA/1500

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Dörr, lucka, port

5:534

Följande dörrar är provade med ASSA/1500 och utan lås med fallkolv och är därmed godkända.

Dörr	Typgodkännandebevis nr	Kommentar
Dörr S2 (JELD-WEN Sverige AB)	1312/73 (RISE Certifiering)	Gäller endast enkeldörr av varianterna ML och MLL med max. modulmått B×H 12×21M.
Dörr SF (JELD-WEN Sverige AB)	1312/73 (RISE Certifiering)	Gäller endast enkeldörr av varianterna ML och MLL med max. modulmått B×H 12×21M.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning ASSA 1500-ASSA1200, daterad 2012-11-01.

Typgodkännande 0104/00 | 2024-04-24


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1240482

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-00-0219 daterad 2022-02-11, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB, Hamneviksvägen 100, Göteborg, Sverige

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad dörrtillslutare och omfattar:

Innehavare

ASSA ABLOY Opening Solutions

Sweden AB, Eskilstuna

Produktens typbeteckning

ASSA/1500

Löpande tillverkningsnummer/datum

nr/datum

Typgodkännandets nummer

0104/00

Egenskaper

Ersätter lås med fallkolv till typgodkända slagdörrar i högst klass E 30 och EI 30 under de förutsättningar som anges i typgodkännandebeviset.

Boverkets inregistrerade varumärke



RISE ackrediteringsnummer

1002

Kontrollorgan

RISE

Bedömningsunderlag

Rapport nr. 99R13298 från SP.

Ritningar enligt ritningsförteckning daterad 2017-11-06.

Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2023-06-22.

Giltighet

Giltigt till och med 2028-06-21.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric

Typgodkännande 0104/00 | 2024-04-24

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering