

Faluplast, FLEXIBRUNN

Innehavare/Utfärdat för

AB Faluplast

Tunavägen 91-93, 791 61 Falun, Sverige

Produktbeskrivning

Golvbrunn FLEXIBRUNN är tillverkad av PP (Polypropen). Brunnen har ett flexibelt utloppsrör DN 75 som kan vridas 180 grader vilket gör att brunnen kan installeras med horisontellt eller vertikalt utlopp samt med alla vinklar däremellan.

Golvbrunnen har en klämring som monteras med 5 stycken rostfria skruvar.

Vattenlåset är urtagbart för rengöring.

Silar (galler) är tillverkade av PP och erbjuds att köpas separat vid behov.

Förhöjningsringar 12, 15 och 25 mm vilka är provade tillsammans med brunnen finns som extra tillbehör.

Nedan belastningsklass och uppmätta flöden är utförda enligt golvbrunnsstandard SS-EN 1253-1:2015:

Belastningsklass:

Namn och modell/utförande	Uppmätt kvarstående deformation på sil/galler vid belastningsklass K3 (3000 N)	Kravvärde
Plastsil, ritningsnr. 100017_7	0,1 mm	≤ 1,0 mm

Flödeskapacitet genom sil/galler:

Namn och modell/utförande	Maximal flödeskapacitet genom silen (l/s)	Kravvärde (l/s)
FLEXIBRUNN	0,8	0,8

Avsedd användning

Golvbrunnen är avsedd för avledning av spillvatten och montering i betong- eller träbjälklag med tätskikt bestående av plastmatta eller brunnsmanschett/tätskiktsfolie, se även "Kommentarer" nedan.

Handelsnamn

FLEXIBRUNN RSK 711 0847 // NRF 451 6094.

Lösa silar:

Vit plast, RSK 713 0089 // NRF 451 6099.

Rostfri, RSK 713 0088 // NRF 451 6104.

Lösa klämringar:

Vit plast, RSK 713 5113 // NRF 451 6101

Grå plast, RSK 713 5115 // NRF 451 6102

Förhöjningsringar till ovan brunn:

Förhöjningsring FALU 12 mm med RSK 713 5110 // NRF 451 6084.

Förhöjningsring FALU 15 mm med RSK 712 9672 // NRF 451 6019.

Förhöjningsring FALU 25 mm med RSK 712 9673 // NRF 451 6021.

Typgodkännande SC0138-10 | 2024-05-03

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1252059

(2P01500)

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för spillvatten*
Utformning

6:641, 1:a och sista meningen i 2:a stycket
6:644, 1:a meningen och 2:a stycket

*Spillvatteninstallationer ska utformas så att de kontinuerligt ska kunna avleda minst 150 % av de betjänade tappställes normflöden.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning, FLEXIBRUNN daterad 2024-02-27.
Monteringsanvisning, Förhöjningsringar daterad 2024-01-26.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollanvisning: Bilaga 4 till kontrollavtal 210-03-0085. Kontrollorgan: RISE.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkras som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
AB Faluplast, Tunavägen 91-93, 791 61 Falun, Sverige
Oreplast AB, Näsvägen 13, 795 71 Furudal, Sverige

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett och text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Innehavare
Produkts typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Typgodkännandets nummer
Dimension
Material
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Kontrollorgan

AB Faluplast
handelsnamn
år och månad
SC0138-10
DN 75
PP

1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter ETk P906504, ETk P906504-B, FX019847, ETz7P09208, ETz9P03836, ETz9P03836-01 och O100115-1229833-rev1 från RISE.

Kommentarer

Golvbrunn och förhöjningsringar bedöms uppfylla kraven enligt SS-EN 1253-1.

Vid provning enligt punkten 5.5.2 har tätskikt bestående av plastmatta eller av folie och rollat tätskikt ihop med brunnsmanschett använts.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2020-05-18.

Giltighet

Giltigt till och med 2025-05-17

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric