

Beulco Fördelarskåp

Innehavare/Utfärdat för

Beulco Armatur

Gravörgatan 34, 253 60 Ramlösa, Sverige

Produktbeskrivning

Beulco fördelarskåp är tillverkat av pulverlackerad plåt för montering i byggnadsstomme. Beulco fördelarskåp kombineras med Beulcos rör genomföringar (se tabell nedan) för skyddsrör, från olika leverantörer, (se tabell nedan) med ytterdiametrar 25, 28, 34, 42, 50 och 54 mm samt medierör med ytterdiametrar 15, 16, 20, 25, 26 och 32 mm. Lösa gummimanschetter monteras på medierör och över änden på skyddsroret för att skapa en paraplyfunktion. Skåp avsedda för sprutläckage levereras med plastskivor vilka används som stänkskydd.

I rum med tätskikt på vägg kombineras fördelarskåp med BA Våtzonslucka Certus och tillhöranden ram vilken i sin tur ansluts mot väggens tätskikt, se separat typgodkännande C900346

Fördelarskåpen är provade enligt SP-metod 5676 utgåva 2. Täthet är verifierat mot följande genomföringar, medierör, skyddsrör och skyddsrörsparaplyer:

Fördelarskåp:	Skyddsrör, ytterdiameter	Medierör, ytterdiameter	Låsclips (Ja/Nej)
Rör genomföring BE40S TYP 1	LK systems, Uponor, Henco: Ø25 Uponor, Henco: Ø28	Ø15, Ø16, Ø20, Ø25, Ø26	Nej
Rör genomföring BE40S25 TYP 2	LK systems, Uponor: Ø34 Henco: Ø38	Ø32	Nej
Rör genomföring BE70S TYP 3	Henco: Ø42 LK systems: Ø44 Pipelife: Ø50 Uponor: Ø54		Nej
BA Skyddsrörsparaply		Ø15, Ø16, Ø20, Ø25, Ø26	N/A
BA Skyddsrörsparaply 54MM		Ø32	N/A
Bottenplugg 40mm			N/A

Avsedd användning

Produkternas avsedda användning är att vid inbyggnad av tappvattensystem, golvvärmesystem och övrigt vatten skapa ett vattentätt utrymme så att eventuellt utläckande vatten eller kondensvatten förhindras att komma i kontakt med material och produkter som inte tål fukt. Produkterna ska möjliggöra att läckage snabbt blir synligt och kondensvatten torkas eller leds ut ur byggnadsdelen till ett avlopp så att tillväxt av alger, mögel eller bakterier inte kan ske.

Typgodkännande C901135 | utgåva 1 | 2024-10-28

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1266901

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Akkred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Handelsnamn

Utöver nedan listade skåp, omfattas även övriga kundanpassade skåp i samma material, hålsdimensioner och översvämningsskydd.

SKÅP 40-550X550X95 SP5676

SKÅP 40-350X550X95 HÖGER SP5676

SKÅP 40-350X550X95 VÄNSTER SP5676

SKÅP FÖR V-MÄTARE 550X550X117MM

SKÅP FÖR V-MÄTARE 750X550X117MM SP5676

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

BBR

Vattentäta skikt

6:5331

Dolda ytor i rum eller byggnadsdelar

6:5334, 6:9532

Utformning

6:625, 2:a stycket samt allmänt råd

Vattenutsatta invändiga golv och väggar

6:9531

Tillhörande handlingar

MON 12 Beulco Fordelarskap, daterad 2024-10-07

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 1270811 daterad 2024-09-25, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Beulco Armatur, Gravörgatan 34, 253 60 Ramlösa, Sverige

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare

Beulco Armatur

Produktens typbeteckning

Se handelsnamn

Löpande tillverkningsnummer/datum

nr/datum

Typgodkännandets nummer

C901135

Egenskap

SP-metod 5676

Boverkets inregistrerade varumärke

T

RISE ackrediteringsnummer

1002

Kontrollorgan

RISE

Bedömningsunderlag

Rapport O100106-1253033 och O100115-1272051-A-rev-1 från RISE.

Typgodkännande C901135 | utgåva 1 | 2024-10-28

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Kommentarer

Fördelarskåpet med tillhörande genomföringar är provat enligt SP-metod 5676, metod 2.1 – 2.8.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-10-27.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Martin', followed by a long horizontal stroke.

Martin Tillander